

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0026/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: VÄRMEPRODUKTION
Rökkanaler

Isover U Protect Wired Mat 2.0 – Isolering av foder till rök- och avgaskanaler

Innehavare	Saint-Gobain Isover AB, Box 501, 260 50 Billesholm, tel: 042-840 00, fax: 042-844 23. e-post: isover@isover.se, hemsida: www.isover.se, org.nr: 556048-9931.																				
Produkt	Isover U Protect Wired Mat 2.0, nätmatta av mineralullsisolering med densitet 55 kg/m ³ .																				
Avsedd användning	Isolering av foder till platsbyggda skorstenar enligt SS-EN 15287-1. Temperaturklass högst T400.																				
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt följande: Termostabil vid temperatur 1000 °C enligt SP Metod 1550. Värmeledningstal enligt EN 12667:																				
	<table border="1"><thead><tr><th>Temperatur (°C)</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th><th>200</th><th>300</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>650</th></tr></thead><tbody><tr><td>Värmeledningstal (W/mK)</td><td>0,037</td><td>0,043</td><td>0,050</td><td>0,058</td><td>0,080</td><td>0,108</td><td>0,142</td><td>0,183</td><td>0,207</td></tr></tbody></table>	Temperatur (°C)	50	100	150	200	300	400	500	600	650	Värmeledningstal (W/mK)	0,037	0,043	0,050	0,058	0,080	0,108	0,142	0,183	0,207
Temperatur (°C)	50	100	150	200	300	400	500	600	650												
Värmeledningstal (W/mK)	0,037	0,043	0,050	0,058	0,080	0,108	0,142	0,183	0,207												
Tillhörande handlingar	–																				
Kontroll	Tillverkningskontroll av produkten skall utföras enligt typgodkännandebevis nr 4822/90.																				

2008-09-11

Tg-bevis nr 0026/08

Kontroll (forts.)	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Se typgodkännandebevis nr 4822/90.
Märkning	Produkter skall vid fabrik förses med märkning enligt typgodkännandebevis nr 4822/90.
Bedömnings- underlag	Rapport nr F724390 från SP och nr Ü2.007.0-03/08 från FIW, München.
Kommentarer	Produkterna skall vara typgodkänd som Euroclass A1 enligt bevis nr 4822/90.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-09-11. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Johan Åkesson
Per Adolfsson