

## YTELSESERKLÆRING

No. SE0002-009 (no)

### 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Pipe Section (H05 02/I04 03)

### 2. Type-, parti eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren:

- A. ISOVER CLIMPIPE Section Alu2 / ISOVER TapeLock® 7300
- B. ISOVER AluComfort® 7200, ISOVER TECH Pipe Section MT 4.2 / ISOVER unfaced 7000
- C. ISOVER CLIMPIPE Section HygroWick / ISOVER HygroWick 7600  
(Se produktmerking/etikett for sporbarhet )

### 3. Produsentens tilsiktede bruksområde for byggevaren:

Varmeisolering for teknisk isolering

### 4. Produsent:

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER  
267 82 Billesholm  
Sverige

Telefon: 042-84000  
E-mail: [info@isover.se](mailto:info@isover.se)  
Web: [www.isover-teknisk-isolering.se](http://www.isover-teknisk-isolering.se)

### 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant:

Ikke relevant

### 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

AVCP System 1 for brannpåvirkning  
AVCP System 3 for andre egenskaper

### 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

RISE Research Institutes of Sweden AB (organ id: 0402) har utført bestemmelse av produkttype på grunnlag av typeprøving (inkl. stikkprøve); innledende inspeksjon av fabrikkkanlegg og produksjonskontroll i fabrikk; fortløpende overvåking, bedømming og evaluering av produksjonskontroll i fabrikk; i henhold til system 1 og system 3 og har utstedt sertifikat 0402-CPR-SC0480-10 om overensstemmelse.

### 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk vurdering for:

Ikke relevant

## 9. Angitt ytelse:

Alle vesentlige egenskaper i tabellen listet opp i tabellen nedenfor er bestemte for den beregnede anvendelse i følge den harmoniserte standarden EN 14303:2009+A1:2013.

Vesentlige egenskaper		Ytelse		
		A	B	C
Produkt i henhold til punkt 2				
Egenskaper ved brannpåvirkning, RtF		Euroklasse A2L-s1,d0		
Akustisk absorpsjonsfaktor		NPD		
Varmeledningsevne	Varmekonduktivitet ved 10 °C ved 50 °C ved 100 °C ved 200 °C ved 300 °C ved 400 °C	[W/(m•K)] 0,033 0,036 0,043 0,062 0,092 0,130		
	Dimensjoner og toleranser D <sub>0</sub> er ytterdiameter	T8 når D <sub>0</sub> < 150 mm T9 når D <sub>0</sub> ≥ 150 mm		
Vanngjennomtrengelighet	Vannabsorpsjon	NPD		
Vanddampgjennomtrengelighet	Vanddampmotstand	> 200 m	NPD	NPD
Trykkfasthet	Trykkspenning el. trykkfasthet for plana produkter	Ikke relevant		
Nivå på avgivelse av korrosive stoffer	Sporbare mengder av ioner: Cl	NPD		
	F	NPD		
	SiO <sub>3</sub>	NPD		
	Na	NPD		
	pH-verdi	NPD		
Avgivelse av farlige stoffer mot innendørs omgivelser	Avgivelse av farlige stoffer	NPD <sup>(a)</sup>		
Ulmebrann	(b)	NPD		
Holdbarhet av egenskaper ved brannpåvirkning mot aldring/forringelse	Bestandighetsegenskaper	(c)		
Holdbarhet av varmemotstand mot aldring/forringelse og mot høy temperatur	Varmekonduktivitet	(d)		
	Dimensjoner og toleranser	Se ovenfor		
	Dimensjonsstabilitet, eller maximum anvendelsestemperatur	500 °C	150 °C	
	Bestandighetsegenskaper	(d)		
Holdbarhet av egenskaper ved brannpåvirkning mot høy temperatur	Bestandighetsegenskaper	(e)		

(a) En informativ database med europeiske och nasjonale bestemmelser om farlige stoffer finnes på Construction hjemmeside på EUROPA (er tilgjengelig via <http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/>).

(b) En europeisk testmetode er under utvikling og standarden bliver endret når den er tilgjengelig.

(c) Mineralullens egenskaper når det gjelder brann forringes ikke over tid. Euroklasse klassifiseringen av produktet er relatert til det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.

(d) Varmekonduktivitet til mineralull isolasjon endres ikke over tid, erfaringer viser at fiberstrukturen er stabil og hulrommene rundt fibre i mineralullen inneholder ingen andre gasser en luft.

(e) Mineralullens egenskaper når det gjelder brann forringes ikke ved høy temperatur. Euroklasse klassifiseringen av produktet er relatert til det organiske innholdet, som forblir konstant eller minsker ved høy temperatur.

10. Ytelsen for varen angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

.....Per Larsson Ferm, Product Manager .....

(navn og stilling)

.....Billesholm 2021-04-08.....

(sted og dato for utstedelse)

..........

(signatur)